

Февраль 2019г.

№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	S общ. Корпуса кв.м.	кВт.ч/кв.м.
1	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4316267	2562	2674	112	15	1,025	1722	5 146	19113,67	0,269205234
		4327744	2527	2646	119	20	1,025	2440			
		4316870	690	722	32	30	1,025	984			
2	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4305091	3157	3263	106	20		2120	3 110	8192,59	0,379611332
		4305921	3263	3362	99	10		990			
3	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4304831	2000	2069	69	30	1,025	2122	3 065	8603,18	0,356234555
		4312490	2949	3041	92	10	1,025	943			
№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	кол-во боксов	кВт.ч/бокс
гараж	Освещение коридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства...	4317213	188	211	23	10	1	230	2465	71,00	34,7112676
		436738	2147	2325	178	10	1,025	1825			
		4317460	209	229	20	20	1,025	410			