

Расчет потребления электроэнергии на общедомовые нужды

Апрель 2019г.											
№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	S общ. Корпуса кв.м.	кВт.ч/кв.м.
1	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4316267	2767	2870	103	15	1,025	1584	4 946	19113,67	0,258748058
		4327744	2754	2873	119	20	1,025	2440			
		4316870	751	781	30	30	1,025	923			
2	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4305091	3356	3458	102	20		2040	3 400	8190,09	0,415135853
		4305921	3469	3605	136	10		1360			
3	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4304831	2135	2204	69	30	1,025	2122	2 993	8603,18	0,347894616
		4312490	3127	3212	85	10	1,025	871			
№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	кол-во боксов	кВт.ч/бокс
гараж	Освещение коридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства...	4317213	218	218	0	10	1	0	1128	71,00	15,8802817
		436738	2462	2562	100	10	1,025	1025			
		4317460	239	244	5	20	1,025	103			