

ТСЖ "АИСТ 2003"

Октябрь 2019г.

№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	S общ. Корпуса кв.м.	кВт.ч/кв.м.
1	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4316267	3375	3478	103	15	1,025	1584	4 259	19111,27	0,222846258
		4327744	3449	3569	120	20	1,025	2460			
		4316870	973	980	7	30	1,025	215			
2	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4305091	3952	4051	99	20		1980	2 970	8190,09	0,362633378
		4305921	4230	4329	99	10		990			
3	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4304831	2485	2547	62	30	1,025	1907	2 809	8603,18	0,326449057
		4312490	3662	3750	88	10	1,025	902			
№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	кол-во боксов	кВт.ч/бокс
гараж	Освещение коридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства...	4317213	221	221	0	10	1	0	1138	71,00	16,0246479
		436738	2971	3070	99	10	1,025	1015			
		4317460	271	277	6	20	1,025	123			