

ТСЖ «АИСТ 2003»

декабрь 2020г.

№ корпуса	потребители	№ прибора учета	пред. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	Σ общ. Корпуса кв.м.	кВт.ч/кв.м.
1	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4316267	4789	4889	100	15	1,025	1538	4 756	19111,27	0,248858396
		4327744	5046	5158	112	20	1,025	2296			
		4316870	1368	1398	30	30	1,025	923			
2	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4305091	5253	5343	90	20		1800	3 340	8190,09	0,407809926
		4305921	6195	6349	154	10		1540			
3	Освещение холлов, лестничных маршей, лифты, вентиляторы дымоудаления...	4304831	3245	3308	63	30	1,025	1937	2 737	8603,18	0,318109118
		4312490	4853	4931	78	10	1,025	800			
№ корпуса	потребители	№ прибора учета	тек. показания	тек. показания	разница показаний	коэф. трансформ.	коэффициент потерь	и того Квт/ч	всего Квт/ч	кол-во боксов	кВт.ч/бокс
гаж	Освещение коридоров,боксов, вентиляторы отопления, вентиляции, дымоудаления, въездные устройства...	4317213	243	245	2	10	1	20	3362	71,00	47,3450704
		4316738	5230	5544	314	10	1,025	3219			
		4317460	355	361	6	20	1,025	123			